

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»
662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9)76-32-00, ugps2 @ atomlink.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора
662972, ЗАТО г. Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 76-18-00, 73-39-08, 73-39-30, ogpn_ugps2 @ mail.ru

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
(место составления акта)

14 февраля 2018 г.
(дата составления акта)

по адресу: 662972, Красноярский край,
ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск,
ул. Ленина, 54, кабинет 213

12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 10

По адресу/адресам:

Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, улица Октябрьская, 41 А, 41 Б
(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения органа государственного контроля (надзора) от 07 февраля 2018 г № 10 о
проведении плановой \ выездной проверки юридического лица
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 23 «Золотой петушок» компенсирующей и общеразвивающей направленности»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«12» февраля 2018 г с 10 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«13» февраля 2018 г с 10 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

«14» февраля 2018 г с 11 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

3 дня / 6 часов

Акт составлен:

ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Беянина Наталья Анатольевна – заведующий МБДОУ «Детский сад № 23 «Золотой петушок»

компенсирующей и общеразвивающей направленности» ознакомлена с распоряжением о проведении проверки и ей вручена копия распоряжения 12 февраля 2018 года в 10 час.00 мин
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Карабанова Ксения Александровна – инспектор ОФГПН ФГКУ «Специальное
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

управление ФПС России № 2 МЧС России» - государственный инспектор ФГКУ
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций

«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа аккредитации, выдавшего свидетельства)

При проведении проверки присутствовали:

Белянина Наталья Анатольевна – заведующий МБДОУ «Детский сад № 23 «Золотой петушок»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность

компенсирующей и общеразвивающей направленности»
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирующей организации

(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В период проверки проведен с работниками МБДОУ «Детский сад № 23 «Золотой петушок» компенсирующей и общеразвивающей направленности» инструктаж о пожарной безопасности на объекте, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий, а также практическая тренировка по эвакуации людей при пожаре из здания.

При проведении плановой проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3
	Ул. Октябрьская, 41 А	
1.	Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений средств огнезащиты для деревянных конструкций, что подтверждается протоколом испытания по определению состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций № 146/17 от 25.07.2017 года. Основание: п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	Белянина Наталья Анатольевна – заведующий МБДОУ «Детский сад № 23 «Золотой петушок» компенсирующей и общеразвивающей направленности»

	Ул. Октябрьская, 41 Б	
2.	<p>Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений средств огнезащиты для деревянных конструкций, что подтверждается протоколом испытания по определению состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций № 146/17 от 25.07.2017 года.</p> <p>Основание: п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.</p>	<p>Белянина Наталья Анатольевна – заведующий МБДОУ «Детский сад № 23 «Золотой петушок» компенсирующей и общеразвивающей направленности»</p>


• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

• нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Объяснение лица, на которого возлагается ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на 1 л.
2. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению

угрозы возникновения пожара от 14.02.2018 № 10/1/1.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Карабанова Ксения Александровна, инспектор
ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 2 МЧС России» - государственный инспектор
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2
МЧС России» по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица

(должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)



Кар
(подпись)

**С актом проверки ознакомлен,
акт со всеми приложениями получил:**

Белянина Наталья Анатольевна – заведующий
МБДОУ «Детский сад № 23 «Золотой
петушок» компенсирующей и
общеразвивающей направленности»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» февраля 2018 г.

Белянина
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)