

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»
662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 76-32-00, ugps2 @ atomlink.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора
662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 76-18-00, 73-39-08, 73-39-30, ogpn_ugps2 @ mail.ru

Предписание № 10/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-
вращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 23 «Золотой петушок» компенсирующей и общеразвивающей
направленности»**

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору от 07 февраля 2018 года № 10 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 12.02.2018 г. по 12 ч. 00 мин. 14.02.2018 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Карабановой Ксенией Александровной в отношении Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 23 «Золотой петушок» компенсирующей и общеразвивающей направленности»

на объекте защиты: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, улица Октябрьская, 41 А, 41 Б совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 23 «Золотой петушок» компенсирующей и общеразвивающей направленности» Беляниной Натальей Анатольевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Ул. Октябрьская, 41 А			
1.	Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений средств огнезащиты для деревянных конструкций, что подтверждается протоколом испытания по определению состояния огнезащитной обработки деревянных конст-	п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	01.10.2018	

	рукций № 146/17 от 25.07.2017 года. Ул. Октябрьская, 41 Б		
2.	Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений средств огнезащиты для деревянных конструкций, что подтверждается протоколом испытания по определению состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций № 146/17 от 25.07.2017 года.	п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	01.10.2018

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору

Карабанова К.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"14" сентября 2018 года




Карбанова К.А.
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 23 «Золотой петушок» компенсирующей и общеразвивающей направленности»

Белянина Н.А.

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

✓
" 14 " февраля 2018 года

Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)